



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ14.Н00181

№ СС 002138

Срок действия с 30.06.2017г. по 29.06.2020г.

Код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.59.50

Код ОК 005 (ОКСТ)

Код ТН ВЭД России 3209 90 000 0

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО СП "ВЕРНИЧЕ ДЕКОР"

109428, Россия, город Москва, Рязанский проспект, дом 22, корпус 2.

ОГРН: 1157746559695. Телефон: +74952211915. E-mail: vioterm@mail.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО СП "ВЕРНИЧЕ ДЕКОР"

140152, Россия, Московская область, Раменский район, деревня Юрово, улица

Центральная, строение 149. ОГРН: 1157746559695.

Телефон: +74952211915. E-mail: vioterm@mail.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ПОЖЦЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРТА»,  
Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 20А, Российская Федерация,  
141315. Телефон: 8(495)133-74-89. ОГРН: 1045053000157.

Свидетельство № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краска-покрытие для защиты изделий из вспененных каучука и полиэтилена «VIOTERM FINISH», при толщине сухой пленки – 0,25÷ 0,26 мм выпускаемые по ТУ 20.59.50-007-46366385-2017. Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.18); Группа токсичности – Г1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(4.20). Группа распространения пламени – РП1 по ГОСТ 51032-97.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕНЕНИЯ

Протокол испытаний № 0344/М-Д-17 от 29.06.2017 г. ООО «ЦЕРТА» ИЛ «ПОЖЦЕРТА», № ССБК RU. 21ПБ14 до 26.11.2018г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00181-АО от 26.05.2017 г. ОС «ПОЖЦЕРТ» ООО «ЦЕРТА», № ССБК RU.ПБ14 до 26.11.2018г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.59.50-007-46366385-2017

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Я.О. Ласкина

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

