



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР111.Н.00005
(номер сертификата соответствия)

028052
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные Решения»,
 ОГРН 1137451009387
 454053, г.Челябинск, ул. 1-я Потребительская, дом № 18, офис 2 тел. 8 (351) 777-99-28

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные Решения»,
 ОГРН 1137451009387
 454053, г.Челябинск, ул. 1-я Потребительская, дом № 18, офис 2 тел. 8 (351) 777-99-28

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр пожарной сертификации", ОГРН 1175050010178 свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.111 от 21.12.2017г., 141100, г. Щелково, ул. Советская, д. 1, стр. 2. тел. +7(916) 482-59-29.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Быстросъемная изоляция ЭКОРОЛЛ; теплоизоляционный слой - вспененный каучук, минеральная вата, муллит-кремнеземистая вата, стекловолокно огнеупорное керамическое; покровный слой – стеклоткань, стеклоткань с покрытием, стеклоткань прошита металлической нитью, базальтовая ткань, кремнеземная ткань, кремнеземная ткань с покрытием, выпускаемая по ТУ 23.99.19-003-21610045-2018.

Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
23.99.19.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные.
 Методы испытаний на горючесть.
 (См. приложение – бланк № 004203)

Код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ Д18-04-16/1, Д18-04-16/2, Д18-04-16/3, Д18-04-16/4, Д18-04-16/5 от 16.04.2018г. ИЛ ООО "Центр пожарной сертификации", свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.111 от 21.12.2017г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 23.99.19-003-21610045-2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.04.2018 г. по 16.04.2021 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.П. Денесюк

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Коваль



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0
приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР111.Н.00005
(номер сертификата соответствия)

004203
(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Наименование продукции	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Быстросъемная изоляция ЭКОРОЛЛ из вспененного каучука в обкладке из стеклоткани с покрытиями.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30244-94 Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Быстросъемная изоляция ЭКОРОЛЛ из минеральной ваты в обкладке из стеклоткани или кремнеземной ткани с покрытиями; базальтовой ткани.	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30244-94 Метод I	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Быстросъемная изоляция ЭКОРОЛЛ из минеральной ваты в обкладке из стеклоткани, базальтовой или кремнеземной ткани	Группа горючести – негорючие (НГ)
ГОСТ 30244-94 Метод I	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Быстросъемная изоляция ЭКОРОЛЛ из муллитокремнеземистой ваты в обкладке из базальтовой или кремнеземной ткани	Группа горючести – негорючие (НГ)
ГОСТ 30244-94 Метод I	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Быстросъемная изоляция ЭКОРОЛЛ из стекловолокна огнеупорного керамического в обкладке из кремнеземной ткани	Группа горючести – негорючие (НГ)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.П. Денесюк

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Коваль