



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «04» 05 20 18 г.

№ 9361/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 3901/18

от

19 апреля 2018 г.

Организация-заявитель: ООО «Строительные Решения»

Адрес: Россия, 454053, г. Челябинск, ул. 1-я Потребительская, дом № 18, офис 2.

Организация-изготовитель: ООО «Строительные Решения»

Адрес: Россия, 454053, г. Челябинск, ул. 1-я Потребительская, дом № 18, офис 2.

Наименование продукции: Быстросъемная изоляция ЭКОРОЛЛ

Код ТН ВЭД: 6806100008

Область применения: в качестве тепловой изоляции участков трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, фланцевых соединений, фильтров, емкостного оборудования сложной конфигурации в системах горячего и холодного водоснабжения, паропроводах, воздуховодах, теплообменниках, выхлопных системах, а так же для оборудования требующего периодического доступа персонала для проведения регламентных работ и ревизий.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 23.99.19-003-21610045-2018 «Быстросъемная изоляция ЭКОРОЛЛ»

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 23.99.19-003-21610045-2018

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-515-18 от 18 апреля 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м ³	0,02	МР № 29 ФЦ/829	515СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Ацетальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	515СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Этиленгликоль	мг/м ³	0,3	МР 01.022-07	515СХТ	< 0,001 < 0,001
4	Бутилацетат	мг/м ³	0,1	МР 01.022-07	515СХТ	< 0,05 < 0,05
5	Спирт изопропиловый	мг/м ³	0,2	МР 01.022-07	515СХТ	< 0,01 < 0,01
6	Спирт метиловый	мг/м ³	0,5	МР 01.022-07	515СХТ	< 0,2 < 0,2
7	Аммиак	мг/м ³	0,04	МВИ № 1-101 от 25.02.99	515СХТ	<0,01 <0,01
8	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 4.1.617-96	515СХТ	<0,003 <0,003
9	Стирол	мг/м ³	0,002	МУК 4.1.3107-14	515СХТ	< 0,001 < 0,001
10	Акрилонитрил	мг/м ³	0,10	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	515СХТ	< 0,001 < 0,001
11	Ксилол	мг/м ³	0,10	МР 01.023-07	515СХТ	<0,01 <0,01
12	Толуол	мг/м ³	0,30	МУК 4.1.598-96	515СХТ	<0,001 <0,001
13	Винилацетат	мг/м ³	0,15	ГОСТ 22648-77	515СХТ	< 0,01 < 0,01
14	Водород цианистый	мг/м ³	0,01	МР 01.022-07	515СХТ	< 0,001 < 0,001
15	Дибутилфталат	мг/м ³	0,10	МР № 29 ФЦ/829	515СХТ	< 0,01 < 0,01
16	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	515СХТ	1 1

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Активность ⁴⁰ K, Бк/кг	370	87±32	МВИ№40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность ²³² Th, Бк/кг		27±11	
Активность ²²⁶ Ra, Бк/кг		131±52	
Эффективная удельная активность (A _{эфф}) природных радионуклидов, Бк/кг		197±70	

По результатам проведенных испытаний продукции: Быстросъемная изоляция ЭКОРОЛЛ отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Быстросъемная изоляция ЭКОРОЛЛ **соответствует** (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов