

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.04714

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019108

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» Адрес: 143560, Московская область, Истринский р-н, с/п Новопетровский, пос. Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1А, ОГРН: 1045003064303. Телефон/факс: + 4955892340. E-mail: nfo@k-flex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» Адрес: 143560, Московская область, Истринский р-н, с/п Новопетровский, пос. Румянцево, Пролетарский проезд, д. 1А, ОГРН: 1045003064303. Телефон/факс: + 4955892340. E-mail: nfo@k-flex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия звукоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука К-FONIK марок: OPEN CELL 160, OPEN CELL 240, толщиной от 6 мм до 50 мм. ТУ 23.99.19-011-75218277-2017. Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 23.99.19.112. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМЗ: группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности – Д3 по ГОСТ 12.1.044-89, группа токсичности продуктов горения – Т2 по ГОСТ 12.1.044-89.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 17-09-11/2ТР-ИКБС от 11.09.2017, РОСС RU.0001.21АИ09, Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный строительный университет" Институт комплексной безопасности в строительстве от 28.09.2015; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № BREES.MS001.01336 от 06.07.2017 по 06.07.2020, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "ЭКОСЕРТ", номер аттестата аккредитации BREES.MS.31186.04ЖНУ0.001.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.09.2017 по 12.09.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.О. Коваленко
инициалы, фамилия

А.А. Румянцев
инициалы, фамилия