



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.ВУ.ЭО.ПР.154.Н.00101**

(номер сертификата соответствия)

030081

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»),
ОГРН: 1117746409208.

Адрес: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение П комната 1
Телефон: +74997097739, факс: +74997097169, e-mail: spb@ogneza.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «БелиНЕКО».

Адрес: 224010, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, р-н Аэропорта, СЭЗ «Брест». Телефон: +375(162)97-30-22, факс: +375(162)97-30-22, e-mail: office@belineco.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел. 8 (495) 133-10-53, ОГРН 1167746137118. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена полиуретановая монтажная профессиональная и бытовая торговой марки ОГНЕЗА, выпускаемая по ТУ ВУ 809000487.005-2014 с изменением 8. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94.
См. приложение № 005130.

код ОКПД2
20.30.22
код ТНВЭД
3214.10.100.0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д19-08-20/1 от 20.08.2019, выданный испытательной лабораторией ИЛ «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ ВУ 809000487.005-2014 с изменением 8; сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.VY.0001.P41971 от 16.08.2019, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.08.2019 по 22.08.2024

М.П. 
Руководитель
(Заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


Черепанов Д.А.

Гордиенко Д.В.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ВУ.ЭО.ПР.154.Н.00101

005130

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на
 добровольной основе для подтверждения соответствия продукции.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.1-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.	Пена полиуретановая монтажная профессиональная и бытовая торговой марки ОГНЕЗА (ТУ ВУ 809000487.005-2014) в виде линейных швов в фрагменте стеновой конструкции имеет пределы огнестойкости при глубине шва 100 мм и: – ширине шва 40 мм — EI 30; – ширине шва 30 мм — EI 45; – ширине шва 20 мм — EI 60; – ширине шва 10 мм — EI 90; при глубине шва 200 мм и: – ширине шва 40 мм — EI 120; – ширине шва 30 мм — EI 150; – ширине шва 20 мм — EI 180; – ширине шва 10 мм — EI 240.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

Черепанов Д.А.
Гордиенко Д.В.

Черепанов Д.А.

Гордиенко Д.В.

(подпись, инициалы, фамилия)

(подпись, инициалы, фамилия)